

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
в г. ШАДРИНСКЕ, ШАДРИНСКОМ, КАРГАПОЛЬСКОМ, ШАТРОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501003468 КПП 450202001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

В.И. Белоконь



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 962 от 1 марта 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Тагильского сельсовета
2. **Юридический адрес:** 641919 Курганская область Каргапольский район село Тагильское улица Октябрьская,24
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Администрация Тагильского сельсовета, Колонка Курганская область Каргапольский район с. Тагильское около дома ул. Ленина ,31
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.02.2018 с 08:30 до 09:00
Ф.И.О., должность: Черепанова Е.Ю, глава администрации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2018 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 91 от 20.02.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 03.18.962 01 2
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	весы ЕК-600G	0550033	16575-01	172954 от 10.05.2017	09.05.2018
2	pH-метр 150 МА	040459	24074-02	180769 от 26.06.2017	25.06.2018

11. **Условия проведения испытаний:** -не регламентируются

12. **Место осуществления деятельности:** Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

Протокол № 962 распечатан 01.03.2018

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.02.2018 13:10					
Внутрилабораторный номер пробы 962 - 301					
испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20					
дата начала испытаний 26.02.2018 13:20 дата выдачи результата 27.02.2018 16:37					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Асташ Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

